

LAUDO DE ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUA

Nº 875/2020

LOCAL DA COLETA: Conselho Comunitário da Costa de Dentro
Rua Lauro Mendes, 266
Costa de Dentro, Florianópolis, SC
Cavalete

DATA DA COLETA: 09/10/2020

HORA DA COLETA: 15h50min

RESPONSÁVEL PELA COLETA: Bioquímico Luiz Carlos Gomes

CLORO RESIDUAL LIVRE (CRL): 1,0 mg / L Cl₂ pH: 5,5

TÉCNICA: Substrato Cromogênico Enzimático

RESULTADO

NMP Coliformes totais/100 mL: <1,1

NMP Escherichia coli/100 mL: <1,1

NMP = Número Mais Provável

PARECER: Água analisada com qualidade bacteriológica **PRÓPRIA** para consumo humano.

CONCLUSÃO: Água analisada **ATENDE** os padrões bacteriológicos exigidos para consumo humano, inclusive o Anexo XX da Portaria de Consolidação 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde.

OBSERVAÇÕES: Aspecto límpido. Gosto e odor não objetáveis.

Data: 11/10/2020

Luiz Carlos Gomes
Bioquímico - CRF/SC 1031
CPF 376.368.639-87