



RELATÓRIO DAS INSPEÇÕES NO SISTEMA DE TRATAMENTO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO CONSELHO COMUNITÁRIO DA COSTA DE DENTRO – CODEN – DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021

09/03/2021 - 15h20min

Local: Saída do Tratamento

- pH: 5,5
- Cloro residual livre: 0,5 mg/L Cl₂
- Aspecto: límpido
- Gosto e odor: não objetáveis

09/03/2021 - 15h30min

Local: Cavalete – Terminal de Rede Rua Lauro Mendes, 266

- pH: 5,5
- Cloro residual livre: 0,5 mg/L Cl₂
- Aspecto: límpido
- Gosto e odor: não objetáveis

09/03/2021 - 15h40min

Local: Cavalete – Terminal de Rede Estrada Rosália Paulina Ferreira, 4207

- pH: 5,5
- Cloro residual livre: 0,5 mg/L Cl₂
- Aspecto: límpido
- Gosto e odor: não objetáveis

Observações

É de extrema importância que o monitoramento diário do residual de cloro na água seja realizado e os resultados descritos em planilha apropriada.

Esta atitude viabilizará correções rápidas no tratamento, tão logo resultados insatisfatórios sejam observados.

Visando atender a portaria com as normas de qualidade de água potável, o residual de cloro na rede de distribuição deve ser mantido entre 0,2 e 2,0 mg/L (Anexo XX da Portaria de Consolidação 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde).

Luiz Carlos Gomes
Bioquímico Sanitarista
CRF/SC 1031